



Gemeinde / Cumegn Albula/Alvra

Informationen über die chemische und mikrobiologische Qualität des Trinkwassers in der Gemeinde Albula Alvra

Hygienische Beurteilung

Alle Proben, die das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden untersucht hat, erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und sind Hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Wasserversorgung	Gesamthärte °fH	Säureverbrauch °fH	Resthärte °fH	Nitrat mg/L	Magnesium mg/L	Calcium °fH
Alvaschein	23.80	15.70	8.09	3.10	22.80	57.80
Tiefencastel	23.80	15.70	8.07	3.10	22.40	58.40
Mon	26.70	19.30	7.36	3.00	19.40	74.90
Stierva	22.30	19.30	3.00	1.30	4.82	81.40
Surava	26.60	14.80	13.80	1.30	24.70	73.90
Brienz/Brinzauls	30.70	17.50	13.20	14.80	36.90	62.02
Alvaneu Dorf	25.20	24.70	0.50	2.20	26.90	56.60
Alvaneu Bad	40.50	13.10	27.40	-1.00	33.30	107.00

Versorgung von Wasserversorgung Lantsch/Lenz

Herkunft des Wassers

100% Quellwasser.

Behandlung des Wassers

Das Wasser erfordert keine Behandlung.

Auskünfte

Auskünfte erteilt der Leiter des Technischen Betriebes der Gemeinde Albula/Alvra, Jon Mengiardi, jon.mengiardi@albula-alvra.ch, 081 650 01 37

Tiefencastel, 03.07.2018