



## Gemeinde / Cumejn Albula/Alvra

### Informationen über die chemische und mikrobiologische Qualität des Trinkwassers in der Gemeinde Albula Alvra

#### Hygienische Beurteilung

Alle Proben, die das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden untersucht hat, erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und sind Hygienisch einwandfrei.

#### Chemische Beurteilung

Wasserversorgung	Gesamthärte °fH	Säureverbrauch °fH	Resthärte °fH	Nitrat mg/L	Magnesium mg/L	Calcium mg/L
Alvaschein	24.30	16.50	7.82	4.30	23.10	59.40
Tiefencastel	24.50	16.40	8.06	4.40	23.40	59.50
Mon	28.50	22.00	6.48	3.70	20.50	80.40
Stierva	19.80	16.90	2.88	3.90	6.82	68.03
Surava	35.50	32.50	3.02	4.40	33.70	86.80
Brienz/Brinzauls	33.20	18.50	14.70	18.10	39.60	67.70
Alvaneu Dorf	26.80	24.30	2.51	1.30	28.20	78.00
Alvaneu Bad	40.80	15.60	25.20	2.50	34.80	106.00

Versorgung von Wasserversorgung Lantsch/Lenz

#### Herkunft des Wassers

100% Quellwasser.

#### Behandlung des Wassers

Das Wasser erfordert keine Behandlung.

#### Auskünfte

Auskünfte erteilt der Leiter des Technischen Betriebes der Gemeinde Albula/Alvra,  
Müller, martin.mueller@albula-alvra.ch, 081 650 01 37

Martin

Tiefencastel, 23.08.2021