Gemeinde / Cumegn Albula/Alvra

Informationen über die chemische und mikrobiologische Qualität des Trinkwassers in der Gemeinde Albula Alvra

Hygienische Beurteilung

Alle Proben, der bezeichneten Untersuchungsberichte, die das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden untersucht hat, erfüllen die gesetzlichen Anforderungen und sind Hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Wasserversorgung	Gesamt-härte ^{0}fH	Säure-verbrauch ^{0}fH	Rest-härte ^{0}fH	Nitrat mg/L	Magnesium mg/L	Calcium mg/L	
Alvaschein	24.80	16.50	8.35	2.30	25.00	58.30	Untersuchungsbericht E63280
Tiefencastel	24.70	16.04	8.67	2.20	24.80	58.20	Untersuchungsbericht E63280
Mon	30.10	25.10	4.97	2.00	21.60	84.90	Untersuchungsbericht E63280
Stierva	20.30	17.50	2.86	2.00	5.92	71.70	Untersuchungsbericht E63280
Surava	32.10	14.90	17.20	2.00	27.30	83.80	Untersuchungsbericht E63280
Brienz/Brinzauls	34.80	18.80	16.00	10.10	41.20	71.50	Untersuchungsbericht E63280
Alvaneu Dorf	25.04	24.30	0.78	2.00	26.70	56.30	Untersuchungsbericht E63442
Alvaneu Bad	42.30	12.30	30.10	2.00	34.60	113.00	Untersuchungsbericht E63442

Versorgung von Wasserversorgung Lantsch/Lenz

Herkunft des Wassers

100% Quellwasser.

Behandlung des Wassers

Das Wasser erfordert keine Behandlung.

Auskünfte

Auskünfte erteilt der Leiter des Technischen Betriebes der Gemeinde Albula/Alvra,
Martin Müller, martin.mueller@albula-alvra.ch, 081 650 01 37

Tiefencastel, 7.1.2026